

כג' בטבת התשפ"ה
23 ינואר 2025

לכבוד

משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: הודעה מספר 3 – מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 04/2024 מט"ש איילון הרחבה לשלב א' שפורסם על ידי איגוד ערים "איילון"

מצ"ב מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל הקבלנים להחזירה ביחד עם הצעתם, כשהיא חתומה.

1. שאלה: סעיף 08.48.0012: מה משמעות יחידת המידה "לל" המופיעה בסעיף?
תשובה: טעות סופר במקום "לל" יירשם "קומפ"י".

2. שאלה: ביטוח: חבות מוצר ואחריות מקצועית – נבקש לאשר גבול אחריות משותף של 8,000,000 ₪ לשני הביטוחים.
תשובה: הבקשה אינה מאושרת – אין שינוי בהוראות המכרז.

3. שאלה: נבקש לקבל תוכניות מלאות של מבנה 1200 – נטרול ריחות.
תשובה: המכרז כולל תכנון כללי ומאפייני מערכת, על המציע להשלים את הדרוש במסגרת אישור הספק והמערכת.
מובהר בזאת כי המערכת הינה אופציונאלית ואין הכרח כי הקבלן יידרש לבצעה.

4. שאלה: נבקש לקבל תכנית כללית של שטח המט"ש עם ציון מספרי המבנים כפי שהם מופיעים בכתב הכמויות לצורך הבנה גאוגרפית של מיקום כל מבנה.
תשובה: הבקשה מאושרת – תוכנית כאמור תשלח למי שהשתתף בסיוור הקבלנים.

5. שאלה: נבקש לקבל את התוכניות הבאות החסרות כללי:

תרשים זרימה 06057-00-03

P&I 06057-00-05

תחנת שאיבה מבריכת וויסות:

תחנת שאיבה – חתכים 00-002-ARC-1000-HGM-06057

תשובה: הבקשה מאושרת – תוכנית כאמור תשלח למי שהשתתף בסיוור הקבלנים.

6. שאלה: סעיף 02.99.001.0004 : נבקש לקבל פרטים מדויקים לציווד שבסעיף 02.99.001.0004 לחילופין להפנות אותנו למסמך ומספר העמוד בו מופיעים הפרטים הנ"ל.
תשובה: מדובר במפוחי גיר לחדר שנאים, הנ"ל מופיע במסמך ו'3 בעמוד 85.
7. שאלה: נבקש לדעתם האם תערך פתיחה פומבית של המעטפות ובאם כן – מה תאריכה.
תשובה: פתיחת המעטפות תהייה בנוכחות המציעים אשר יבחרו להשתתף, מועד הפתיחה יפורסם באתר האיגוד.
8. שאלה: עמ' 25 סעיף 0.17 : עבודות חריגות ישולמו מחירי דקל מינוס 20%, במחירים הנ"ל ביצוע העבודות הנוספות הוא בהפסד, נבקש לשנות למחירון דקל מינוס 0% .
כמו"כ יש להדגיש ולחדד בהתאם להצהרה שיצאה ב 1/1/2025 מחירוני הדקל אינם משקפים את מחירי השוק ועל אחת כמה וכמה לגבי ההנחות הניתנות על מחירון הדקל. על כן נבקש שוב לשנות את מחירי העבודות הנוספות לכל היותר לדקל מינוס 0% .
להלן ההצהרה מחברת דקל שקיבלנו ב אס אס, כמנויים - לקוחות יקרים, שנת 2024 הסתיימה אבל המלחמה בדרום ובצפון עדיין נמשכת. המחסור בפועלי השטחים מורגש היטב באתרי הבנייה ביחד עם מצוקת כוח האדם שעדין מגויס למילואים. אי הוודאות וחסר היציבות במחירים מחייבים גמישות וזיהירות וגם קצת התחשבות הדדית. לאור המצב המאתגר של הענף. לתשומת ליבכם כי הנחות גדולות מידי ממחירוני דקל עלולות לגרום לתמחור חסר.
מחירון דקל הינו הבסיס לניתוחי המחירים והעלויות של העבודות בתחום זה ומשקפים את העלויות והשינויים החלים בשוק מעת לעת – לכן אין שינוי בהוראות המכרז.
תשובה:
9. שאלה: נבקש לאשר בקרת איכות פנימית ע"י הקבלן.
תשובה: אין דרישה לחברת בקרה חיצונית.
10. שאלה: עמ' 35 תת סעיף 5.2.6 התמורה: לאור מחירי השוק והסיכונים הקיימים בענף הבניה הבנקים העלו את עלויות שיעורי הריבית בגין מימון פרויקטים בבניה ותשתיות, נבקש שהעכבון יופחת ל 2.5% .
תשובה: המכרז הינו מכרז הנחה או תוספת – יש לקחת בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות לרבות העכבון – אין שינוי בהוראות המכרז.
11. שאלה: עמ' 35 סעיף 5.1 : לאור מחירי השוק והסיכונים הקיימים בענף הבניה הבנקים העלו את עלויות שיעורי הריבית בגין מימון פרויקטים בבניה ותשתיות, נבקש שערבות הביצוע תוקטן ל 2.5% .

המכרז הינו מכרז הנחה או תוספת – יש לקחת בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות לרבות הערבות – אין שינוי בהוראות המכרז.

תשובה:

נבקש לדעת מה העלות למ"ק מים שנידרש לשלם על צריכת מים. העלות תהייה בדיוק לפי העלות שהאיגוד משלם למקורות (חיבור צרכן).

12. שאלה:

תשובה:

האם בוצע תיאום תשתיות בשלב התכנון?

13. שאלה:

האם התיאום בוצע במערכת תשתיות לאומית?

העבודה הינה בתוך תחומי המט"ש, יש לקבל את אישור חברת התפעול והמפעיל טרם ביצוע כל חפירה בשטח, כמו כן יש להשלים את כלל האישורים לצורך תחילת העבודות כנדרש בתנאים להיתר הבניה.

תשובה:

נבקש שתאשרו כי בכל מקום שבו ניתן לספק מוצר שווה ערך אין לכם התחייבות כלפי ספק כלשהוא לאספקת המוצר ו/או השרות. כמו-כן, נבקש הבהרה כי אין מגבלה מראש על ספק כזה או אחר לאספקת המוצר ו/או השרות (מתן גילוי נאות).

14. שאלה:

החוזה מגדיר ציוד ומפרט טכני למוצר – החוזה מגדיר מוצר שווה איכות – ועל המציע לוודא כי המוצר המוצע על ידו הינו אכן שווה איכות ועונה על כל דרישות החוזה ובדגש למפרטים הטכניים.

תשובה:

כתב כמויות: נבקש לדעת באם בוצעה מדידה של השטח? במידה וכן, נבקש לקבלה. במידה ולא, נבקש לאשר שהכמויות בכתב הכמויות תואמות את המצב בשטח כיום לרבות מאזן עבודות עפר.

15. שאלה:

המדידה הינה חלק מהתוכניות, חישובי הכמויות נערכו ע"י הצוות המקצועי, התשלום הינו באומדנא בהתאם לכמויות המבוצעות בפועל.

תשובה:

אישורכם שכל שינוי בין גרסאות התכנון השונות מהמכרז לביצוע בכלל התוכניות יוקפו בעיגול, יסומנו בתוכניות עם משלוש וענן, כאשר בשורת השינויים יוסבר מהות השינוי. הני"ל בהתאם לתקן הישראלי.

16. שאלה:

התכנון הינו קפדני ומתבצע בהתאם לתקנים/תקנות הרלוונטיות. השינויים יסומנו ויובהרו למבצע.

תשובה:

תוכניות: נבקשכם לחדד ולהבהיר שהתוכניות למכרז הן התוכניות לביצוע, כמו"כ נבקש את אישורכם שכל הכמויות תואמות את התוכניות שיצאו לביצוע.

17. שאלה:

התוכניות הינן תוכניות למכרז, עם תחילת הביצוע ואישור הציוד יעודכנו התוכניות בהתאם. הכמויות הינן באומדנא והתשלום יהיה לפי הביצוע בפועל.

תשובה:

18. שאלה: תוכניות: נבקש שתאשרו כי לכל הפרטים המופיעים בתוכניות, הגשתם תכנית פרט ומפרטים מלאים.
תשובה: חומר המכרז והתוכניות מצורף למסמכי המכרז, באם לדעת המציע חסרים פרטים או הבהרות – עליו לפנות לקבלת השלמות.
19. שאלה: לוח זמנים לביצוע העבודה: אבקשכם לצרף גאנט ולוחות זמנים ב MS פרוגיקט.
תשובה: תקופת הביצוע הוגדרה, את לוח הזמנים המפורט יערוך הקבלן הזוכה.
20. שאלה: נבקש שתאשרו כי ביצעתם סופרפוזיציה בין התוכניות השונות.
תשובה: התכנון נערך באופן קפדני, על המציע לפנות למזמין בכל הבהרה נדרשת או אי התאמה.
21. שאלה: נבקש לקבל דוח קרקע לאזורים בהם נדרשים קידוח כלונסאות.
תשובה: קיים דו"ח קרקע – יצורף למסמכי המכרז.
22. שאלה: מכשור: מוליכות+PH+בקר - 01.99.001.0008 + 01.99.001.0009 + 01.99.001.0010 –
(א) האם נדרש בקר עם תקשורת מודבס ושתי יציאות אנלוגיות, או בקר עם 2 יציאות אנלוגיות עם תקשורת הארט עם עד 4 ממסרים. האם לא נדרשת יציאה אנלוגית נוספת עבור הטמפרטורה.
(ב) איזה מתח הזנה נדרש לבקר?
(ג) מה אורך הכבל הנדרש עבור האלקטרודות?
(ד) מדוע רשום במפרט: 2 כניסות אנלוגיות לבקר ולא 2 כניסות דיגיטליות של החיישנים?
תשובה: כל הפרטים הנ"ל מופיעים בחומר המכרז – מסמך ו'3.
23. שאלה: מכשור: מד מפלס הידרוסטטי - 04.99.001.0008 –
(א) מה אורך הכבל הנדרש?
תשובה: אורך הכבל הנדרש הינו בהתאם למיקום האבזור ומיקום לוח החשמל והבקרה – הכל בהתאם לפי התוכניות.
24. שאלה: מכשור: מד לחץ ומשדר לחץ - 04.99.001.0010 –
(א) למה התחום במפרט מתייחס ללחץ דיפרנציאלי כאשר המדידה היא של לחץ יחסי?
(ב) האם חובה להציע צג מרוחק עם 4 ממסרים עבור משדר הלחץ?
(ג) האם ניתן להציע משדר עם מילוי סיליקון ולא עם מילוי גליצרין?
(ד) האם ניתן להציע משדר עם חיבור מתוברג ולא עם חיבור מאוגן?
תשובה: המפרטים נערכו ומאפיינים את דרישות המערכת, אין שינוי במסמכי המכרז.

25. שאלה: מכשור: מד אמוניה וניטראט - 08.99.099.0001 :
- א) האם נדרשת רק מדידת אמוניה וניטראט או גם מדידת פוטאסיום?
- ב) מה אורך הכבל הנדרש עבור האלקטרודות?
- תשובה: אכן נדרשת מדידת פוטאסיום.
- אורך הכבל הנדרש הינו בהתאם למיקום האבזור ומיקום לוח החשמל והבקרה – הכל בהתאם לפי התוכניות.
26. שאלה: מכשור: מד חמצן מומס - 08.99.099.0002 –
- א) מה אורך הכבל הנדרש עבור האלקטרודות?
- אורך הכבל הנדרש הינו בהתאם למיקום האבזור ומיקום לוח החשמל והבקרה – הכל בהתאם לפי התוכניות.
- תשובה:
27. שאלה: מכשור: מד עכירות ומוצקים מרחפים - 08.99.099.0003 –
- א) מה אורך הכבל הנדרש עבור האלקטרודות?
- אורך הכבל הנדרש הינו בהתאם למיקום האבזור ומיקום לוח החשמל והבקרה – הכל בהתאם לפי התוכניות.
- תשובה:
28. שאלה: מכשור: מד - 08.99.099.0005 - ORP
- א) מה אורך הכבל הנדרש עבור האלקטרודות?
- אורך הכבל הנדרש הינו בהתאם למיקום האבזור ומיקום לוח החשמל והבקרה – הכל בהתאם לפי התוכניות.
- תשובה:
29. שאלה: מכשור: מצופים - 04.99.001.00 –
- א) מה אורך הכבל הנדרש עבור המצופים?
- אורך הכבל הנדרש הינו בהתאם למיקום האבזור ומיקום לוח החשמל והבקרה – הכל בהתאם לפי התוכניות.
- תשובה:
30. שאלה: מכשור: בקר 2 כניסות - 08.99.099.0007 –
- א) איזה אלקטרודות יחוברו לכל אחד מהבקרים?
- המענה מצוי במסמך ו'3 במפרט הטכני המיוחד, מדי חמצן, מדי ORP מדי MLSS, מדי אמוניה – הכל כמתואר במסמך לעיל.
- תשובה:
31. שאלה: סעיף 11.02.0110: נבקש לתקן את היחידות ל "טון".
- טעות סופר – במקום "יח" יתוקן ל"טון"
- תשובה:
32. שאלה: בכדי לעמוד בלוחות הזמנים המאתגרים לפרויקט נדרש שיתוף פעולה ותשובות מהירות מצוות התכנון של הפרויקט. נא אישורם שכל שאלה בכל נושא רלוונטי לפרויקט יתקבלו תשובות תוך 48 שעות.
- מועדי המכרז ובהם מועד אחרון לשאלות וכן מועד אחרון למענה – הינם
- תשובה:

חלק מתנאי המכרז, במהלך תקופה זו יועברו הודעות/הבהרות נוספות בהתאם לצורך.

33. שאלה: סעיף 11.01.0020 - נבקש לשנות את היחידות למ"ר.
34. תשובה: טעות סופר – במקום "מ"ק" יתוקן ל"מ"ר"
35. שאלה: סעיף ג' 2 - בהתאם לסעיף ג' 2 למכרז לצורך עמידה בתנאי הסף, אחת מהחלופות הינה להציג רישיון קבלן משנה מטעם המציע רשום כדין בפנקס הקבלנים, בענף בניה - סימון 100 וגם בענף מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה (ללא המבנה) – סימון 500 – בשני הסיווגים גם יחד, ולפחות באחד מהענפים אלו הסיווג הכספי הינו סיווג 2 ומעלה, ובענף השני סיווג כספי 4 ומעלה. אנו מבקשים לאפשר להביא 2 קבלני משנה עם סיווג מתאים, כדלקמן: קבלן אחד - עם רישיון בענף הבניה 100 עם סיווג ג' 5. קבלן שני – ענף 500, סעיף ב' 3 וענף 260 (צנרת), ביצוע מים וקווי ביוב וניקוז, סיווג ב' 3).
- היות ומדובר בשני מקצועות שונים קיים קושי מהותי למצוא קבלן משנה שיש לו את שני הסיווגים יחד ולכן בכל מקרה יהיה צורך להעסיק שני קבלני משנה לביצוע העבודות.
- להלן הודעה בדבר עדכון תנאי הסף. תשובה:
36. שאלה: סעיף 2 (1) - בהתאם לסעיף 2(1) יש להציג ניסיון בהקמת/הרחבת לפחות 2 מט"שים בישראל לספיקת תכן כוללת של 60 אלמק"י, כאשר הספיקה של כל אחד מהמט"שים אינה קטנה מ 10,000 מק"י. אנו מבקשים להציג במקום שני מט"שים, מט"ש אחד, אשר העבודות שהתבצעו בו עומדות בתנאי הסף ואף מעבר, כדלקמן:
- i. מט"ש איילון שלב א' – תכנון, ניהול וביצוע של ספיקה של 54 אלמק"י.
- ii. מט"ש איילון שלב ב' – שדרוג והרחבה של המט"ש ל- 81 אלמק"י.
- מדובר בעבודות שהינן מעבר לרף הנדרש בתנאי סף זה ומוכיחות ניסיון רב בעבודות הנדרשות על פי המכרז.
- אין במשתמע ממסמכי המכרז – בהכרח כי שני הפרויקטים יהיו בשני מט"שים שונים.
- להלן הודעה בדבר עדכון תנאי הסף. תשובה:
37. שאלה: סעיף 2(2) (ב) וסעיף 11.2.2 (א) - בהתאם לסעיף 2(2) (ב) יש להציג ניסיון בביצוע עבודות הקמה/ הרחבת תחנות שאיבה בהיקף שלא יפחת מ 80 מלש"ח כולל מע"מ ב- 10 השנים האחרונות. ובהתאם לסעיף 11.2.2 (א) לצורך חישוב ציון האכיות יינתן ניקוד על ביצוע עבודות הקמת/הרחבת תחנות שאיבה/ מט"ש בהיקף של מעל 80 מלש"ח ב 10 השנים האחרונות. נבקש כי יתווסף בתנאי הסף שבסעיף 11.2.2 (ב) גם ניסיון

בהקמת/הרחבת מט"ש כפי שכתוב בסעיף 11.2.2(א) במסגרת קבלת ניקוד על אותן עבודות.

בחינת ההצעות תהייה בחינת העמידה בתנאי הסף, ולאחר מכן יינתן הניקוד בהתאם למדדי האיכות. אין שינוי במסמכי המכרז.

תשובה:

כתב כמויות:

38. שאלה:

מבדיקה ראשונית של מחירי השוק עולה כי ישנם מספר טעויות גסות במחיר ליחידה שמצוינות בכתב הכמויות לגבי העבודות/חומרים הבאים:

סעיף 03.99.0008 - מגוף טריז 40" עם מפעיל חשמלי מאוגן מיצקת מעבר חלק עם ציפוי פנימי וחיצוני פנולי. הטריז ממגופר EPDM ואום נעילת ציר עליון, לרבות גלגל ידני, בעל אטימה דו כיוונית קוטר 3", כולל התחברות לקו הקיים תוך שוחת מדידה.

מחיר ליחידה הוא 46,000 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, מחיר שוק ליחידה הינו 150,000 ₪.

מחיר היחידה יעודכן ל- 150,000 ₪.

תשובה:

סעיף 04.99.0040 - מגוף טריז 16" עם מפעיל חשמלי מאוגן מיצקת מעבר חלק עם ציפוי פנימי וחיצוני פנולי. הטריז ממגופר EPDM ואום נעילת ציר עליון, לרבות גלגל ידני, בעל אטימה דו כיוונית. מחיר ליחידה הוא 18,900 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, מחיר שוק ליחידה הינו 38,900 ₪.

מחיר היחידה יעודכן ל- 25,000 ₪.

תשובה:

סעיף 04.99.0042 - שסתום אל חוזר קוטר 16" מאוגן לבוצה כדוגמה תוצרת א.ר.ג. דגם NR-040S עם פתח עליון "ארז" ללחץ עבודה 6 אטמ' מצופה פנים וחוף פנולי עם ציר בולט אלקטרומגנטי משני הצדדים לחוסר זרימה, כולל חיבור ללוח החשמל, כולל מפסק מגביל NO FLOW SWITCH, למפרט כל העבודה בשלמות.

מחיר ליחידה הוא 18,500 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, מחיר שוק ליחידה הינו 38,500 ₪.

הבקשה אינה מאושרת, מחיר היחידה הינו ללא שינוי.

תשובה:

סעיף 04.99.0053 - מד זרימה 36"

מחיר ליחידה הוא 10,000 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, מחיר שוק ליחידה הינו 50,000 ₪.

מחיר היחידה יעודכן ל- 50,000 ₪.

תשובה:

סעיף 04.99.0055 - תמיכות מפלבי"מ לצינור HDPE בקוטר 630 מ"מ באורך 350 מ' סה"כ 120 יחידות לפי תכ' 06057-1000.

מחיר ליחידה הוא 30,000 ₪.

נראה שנפלה טעות סופר בכתב הכמויות כי לפי הבדיקות שלנו, מחיר

שוק ליחידה הינו 300,000 ₪.

מחיר היחידה יעודכן ל- 300,000 ₪.

תשובה:

סעיף 05.99.0003.0012 - אספקה והתקנה של שסתום אל חוזר בקוטר

30" כדוגמת דגם NR-010 של א.ר.י כולל משקולת ומפסק גבול.

מחיר ליחידה הוא 30,500 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, מחיר שוק ליחידה הינו 75,000 ₪.

מחיר היחידה יעודכן ל- 75,000 ₪.

תשובה:

סעיף 05.99.006.0002 - קשת פלדה 30 מעלות לריתוך, קוטר 36" בעובי

דופן 1/4" ריתוך קצה לקצה, עם ציפוי מלט אלומינה פנימי ועטיפת סרט

פוליאטילן (טריו) חיצונית מונחות בכל עומק שהוא לפי מ"מ לרבות

חיתוכים, התקנות והתאמות.

מחיר ליחידה הוא 3,780 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, מחיר שוק ליחידה הינו 6,000 ₪.

הבקשה אינה מאושרת, מחיר היחידה הינו ללא שינוי.

תשובה:

סעיף 07.99.001.0009 - פירוק ופינוי צנטריפוגה מחדר מכונות ראשי,

העובדה כוללת: פירוק גג המבנה, עבודת מנוף, פירוק הצינטרפוגה מכל

הצנרת לרבות כבלי החשמל. פינוי הצינטרפוגה לרבות צנרת, כבלי

חשמל, לוח חשמל, הוצאת הצינטרפוגה ופינויה בהתאם להנחיות

המפקח והחזרת הגג לקדמותו. הכל בשלמות.

מחיר ליחידה הוא 50,000 ₪.

לפי הבדיקות שלנו, נראה שנפלה טעות סופר בכתב הכמויות מחיר שוק

ליחידה הינו 150,000 ₪.

נבקש לעדכן את המחירים ליחד' בכתב הכמויות כך שישקפו את מחירי

השוק.

מחיר היחידה יעודכן ל- 80,000 ₪.

תשובה:

הודעות:

הודעה מס' 1: **ההוראה להלן שבתנאי הסף בסעיף 2 (ג):**

המציע רשום כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות

הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בענף בניה – סימון 100 וגם בענף

מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (ללא המבנה) – סימון 500 –

בשני הסיווגים גם יחד, ולפחות באחד מענפים אלו הסיווג הכספי הינו –

סיווג 2 ומעלה, ובענף השני סיווג כספי 4 ומעלה.

לחלופין- קבלן משנה מטעם המציע רשום כדין בפנקס הקבלנים על פי

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בענף

מוחלפת בהוראה הבאה:

הודעה מס' 2 :

ההוראה שבתנאי הסף בסעיף 2 (ד) (1) להלן:

ההמציע הינו בעל ניסיון כמפורט לפחות באחת החלופות הבאות :

(1) ניסיון בהקמת מט"שים בישראל הכולל הקמת/הרחבת לפחות 2 מט"שים בישראל לספיקת תכן כוללת של 60 אלמק"י, כאשר הספיקה של כל אחד מהמט"שים אינה קטנה מ 10,000 מק"י ומתקיימים כל התנאים הבאים :

(א) העבודות בלפחות מט"ש אחד מהשניים הסתיימו, והמט"ש פעיל לפחות במשך 3 שנים.

(ב) העבודות במט"ש השני הסתיימו לפחות ברמה של 80% קרי-אפשרו חשבונות בהיקף של לפחות 80% מסך התשלום ביחס להיקף הכספי של פרויקט המט"ש השני

(ג) לפחות אחת מהעבודות היתה הרחבה/שדרוג של מט"ש פעיל.

(ד) העבודות כללו את כל הרכיבים הבאים :

עבודות הנדסה אזרחית, אלקטרו מכאניקה, חשמל ובקרה.

אספקה והתקנה של ציוד אלקטרו מכאני בעלות שלא תפחת מ 20 מלש"ח כולל מע"מ.

הערה: אין הכרח שהמט"ש בתאריך פירסום המכרז מטפל בפועל ב 60 אלמק"י. "

מוחלפת בהוראה הבא:

"המציע הינו בעל ניסיון כמפורט לפחות באחת החלופות הבאות:

- (1) ניסיון הכולל 2 פרויקטים בישראל של הקמת/הרחבת מט"ש לספיקת תכן כוללת של 60 אלמק"י, כאשר הספיקה של כל אחד מהמט"שים אינה קטנה מ 10,000 מק"י ומתקיימים כל התנאים הבאים:

- (א) העבודות בלפחות פרויקט אחד מהשניים הסתיימו, והמט"ש לאחר השלמת הפרויקט, פעיל לפחות במשך 3 שנים.
 - (ב) העבודות בפרויקט השני הסתיימו לפחות ברמה של 80% קרי-אושרו חשבונות בהיקף של לפחות 80% מסך התשלום ביחס להיקף הכספי של הפרויקט השני.
 - (ג) לפחות אחת מהעבודות היתה הרחבה/שדרוג של מט"ש פעיל.
 - (ד) העבודות כללו את כל הרכיבים הבאים:
עבודות הנדסה אזרחית, אלקטרומכאניקה, חשמל ובקרה.
אספקה והתקנה של ציוד אלקטרומכאני בעלות שלא תפחת מ 20 מלש"ח כולל מע"מ.
- הערה: אין הכרח שהמט"ש בתאריך פרסום המכרז מטפל בפועל ב 60 אלמק"י. מובהר בזאת, כי אין חובה שהמדובר בשני מט"שים שונים אלא בשני פרויקטים שונים.

הודעה מס' 3: עדכון במועדי המכרז:

1. יתקיים סיור קבלנים נוסף במט"ש אילון בתאריך **04.02.2025 בשעה 12:00**.
מי שהשתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 10.12.2024 אינו נדרש להשתתף בסיור הנוסף.
בכל מקרה על כל משתתף חובה להשתתף באחד מסיורי הקבלנים. מדובר בתנאי סף.
2. המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה ליום **17.2.25**.
3. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום **3.3.25 בשעה 12:00**.
4. אין שינוי בתוקף הערבות הבנקאית להצעה.

בברכה,
אדיר פרץ

העתקים ה"ה: מירית דובר – יועמ"שית, שושי אשכנזי – מנהלת לשכה.